

## STRUTTURA PRINCIPALE PALO H 6,9m

## Conformità

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.



## DISEGNI

## Materiali

Palo per illuminazione in acciaio UNI EN 10219, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461.

## Struttura - Componenti principali

Il palo è composto da tre tubi a sezione circolare ed elementi in lamiera saldati tra loro:

- (A) Tubo diam. 152 x 2780 mm
- (B) Tubo diam. 102 x 4015 mm
- (C) Tubo diam. 42 x 85 mm
- (D) Flangia quadrata

## Equipaggiamento standard

- Asola (E) (500 x 90 mm) idonea per il montaggio di morsettiere con o senza fusibile.
- Portella (F) (560 x 120 mm) posta a chiusura dell'asola (E) con riportato il marchio Neri.
- Foro Ø 130 mm al centro della flangia per il passaggio di cavi elettrici.

## Dimensioni e peso

- Altezza del palo: 6880 mm
- Altezza fuori terra del palo: 6780 mm
- Peso: 135 Kg

## Fissaggio

- Flangia quadrata (D) 366 x 366 mm (spessore 22 mm), per il fissaggio con 4 bulloni di ancoraggio ad un plinto di fondazione (ancoraggi e bulloni non forniti).
- Si consiglia il montaggio con flangia nascosta, posizionata 100 mm al di sotto del livello finale della pavimentazione.

## Protezione delle superfici

- Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

## Verniciatura

Verniciatura a polvere

- Grigio Neri
- Bianco puro
- Bianco alluminio
- Grigio alluminio
- Nero intenso
- Verde muschio

## Accessori (su richiesta)

- Copriflangia.

## DETTAGLIO FLANGIA

