

Conformità

Palo certificato CE, conforme alla norma UNI EN 40-5.



Descrizione

Palo per illuminazione in ghisa UNI EN 1561 e acciaio UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461 composto come segue:

Palo rastremato (A) in acciaio a sezione circolare zincato a caldo composto da due tubi tra loro saldati in corrispondenza della rastremazione (B), aventi le seguenti dimensioni: diam. cm 12,7 x 480 - diam. 10,2 x 240. Il palo dovrà innestarsi per cm 80 in un plinto di fondazione (P); è dotato di una boccola M10 per la messa a terra, di un'asola (C - h. cm 18,6 x 4,5) idonea per il montaggio di morsettiere in classe II di isolamento con o senza fusibile (mod. Conchiglia) in corrispondenza del portello del primo elemento di ghisa e di un'asola (E - h. cm 15 x 5,0) posizionata a cm 35 sotto il livello di pavimentazione per il passaggio dei cavi all'interno. All'estremità superiore (Z) il palo è dotato di sei grani M10 per il fissaggio della cima. Una guaina (D) termoretraibile con altezza minima di 20 cm formata da materiali compositi (poliolefinico irradiato e mastice butilico), dovrà essere applicata alla base del palo per proteggerlo dalla corrosione;

1°) basamento in ghisa, alto cm. 110, è caratterizzato da un plinto circolare (diam. cm. 40, h. cm 8) sormontato da un toro (diam. cm. 40) (F), da un corpo centrale cilindrico (diam. cm. 22,5, h. cm 70) provvisto di portello di ispezione di cm. 11 x 35, sormontato da un toro (diam. cm. 27,5) (G), su cui insiste un elemento cilindrico decorato da un toro (diam. cm. 17) (H);

2°) raccordo decorativo in ghisa, da collocare in corrispondenza della rastremazione (B). Forme e misure come riportate nel disegno.

L'altezza totale è di cm 640.

Protezione delle superfici

Consultare le specifiche descrizioni sui cicli di verniciatura dei materiali.

